



## VKF Technische Auskunft Nr. 30348

**Inhaber /-in**

Romakowski GmbH & Co.KG  
Herdweg 31  
86647 Buttenwiesen  
Germany

**Hersteller /-in**

-

**Gruppe**

101 - Fassadenbekleidungen, -elemente und -verputze

**Produkt**

ROMA SCHNELLBAU DÄMMPANEELE TYP FP/ FP+ / FV / FV+

**Beschreibung**

Fassadenelement nichttragend, Kern aus Mineralwolle (RD=84.2-141.5kg/m<sup>3</sup>), beidseitig hohlraumfrei abgedeckt mit Stahlblech (0,45-0.9mm), D=60-240mm

**Anwendung**

RF1

**Unterlagen**

MFPA Leipzig GmbH, Leipzig: Prüfbericht 'PB 3.1/09-221' (22.07.2009), Prüfbericht 'PB 3.109-243' (31.07.2009), Prüfbericht 'PB 3.1/16-218-1' (20.10.2016), Prüfbericht 'PB 3.1/16-218-2' (20.10.2016), Prüfbericht 'PB 3.1/16-218-3' (21.02.2018), Klassifizierungsbericht 'KB 3.1/16-218-4' (21.02.2018), Schreiben 'P3.1/18-218' (28.11.2018); Hersteller: Leistungserklärung 'ROMA FV/FP 60-240' (01.01.2015)

**Prüfbestimmungen**

EN 13823; EN ISO 1716

**Beurteilung**

Klassifizierung A2-s1,d0

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2023

**Ausstellungsdatum**

03.05.2019

**Ersetzt Dokument vom**

01.11.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



## Renseignement technique AEAJ N° 30348

**Titulaire**

Romakowski GmbH & Co.KG  
Herdweg 31  
86647 Buttenwiesen  
Germany

**Fabricant**

-

**Groupe**

101 - Revêtements de façade, éléments de façade et crépis

**Produit**

ROMA SCHNELLBAU DÄMMPANEELE TYP FP/ FP+ / FV / FV+

**Description**

Elément de façade non portant, noyau en laine minérale (PS=84.2-141.5kg/m<sup>3</sup>), recouvert des 2 côtés de tôle d'acier, sans espace vide (0,45-0.9mm), E=60-240mm

**Utilisation**

RF1

**Documentation**

MFPA Leipzig GmbH, Leipzig: Rapport d'essai 'PB 3.1/09-221' (22.07.2009), Rapport d'essai 'PB 3.109-243' (31.07.2009), Rapport d'essai 'PB 3.1/16-218-1' (20.10.2016), Rapport d'essai 'PB 3.1/16-218-2' (20.10.2016), Rapport d'essai 'PB 3.1/16-218-3' (21.02.2018), Rapport de classification 'KB 3.1/16-218-4' (21.02.2018), Courrier 'P3.1/18-218' (28.11.2018); Hersteller: Déclaration des performances 'ROMA FV/FP 60-240' (01.01.2015)

**Conditions d'essai**

EN 13823; EN ISO 1716

**Appréciation**

Classification A2-s1,d0

**Durée de validité**

31.12.2023

**Date d'édition**

03.05.2019

**Remplace l'attestation du**

01.11.2018

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo