



VKF Technische Auskunft Nr. 40604

Inhaber /-in

Romakowski GmbH & Co.KG
Herdweg 31
86647 Buttenwiesen
Deutschland

Hersteller /-in**Gruppe**

161 - Baukonstruktionen und Bausysteme

Produkt

SCHNELLBAU-DÄMMPANEEL

Beschreibung

Element aus zwei Stahlblechschalen (D=0.4-0.8/0.5-1.0mm), Kern aus Polyisocyanurat-Schaum (PIR) (RD=31-42kg/m³), D≥45mm

Anwendung

RF2

Unterlagen

MFPA Leipzig GmbH, Leipzig: Prüfbericht 'PB 3.1/21-026-1' (12.03.2021), Prüfbericht 'PB 3.1/21-026-4' (12.03.2021), Klassifizierungsbericht 'KB 3.1/21-026-5' (12.03.2021); IMA, Dresden: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '2457-CPR-0029' (06.05.2025); Herstellerin: Leistungserklärung '2051494' (06.05.2026)

Prüfbestimmungen

EN ISO 11925-2; EN 13823

Beurteilung

Brandverhalten B - s2, d0

Gültigkeitsdauer

31.12.2031

Ausstellungsdatum

03.07.2026

Ersetzt Dokument vom

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

