

7.1.1 Ergebnis

Messprotokoll Luftdurchlässigkeit




Abbildung 4: Luftdurchlässigkeit (D142)

Tabelle 3: D142, Fugendichtheit und Klassifizierung

	0 mm
Fugendurchlasskoeffizient a [m³/(h·m·(daPa))]	0,0030
Fugendichtheitsklasse	L1
Luftdurchlässigkeit bei 50 Pa [m³/(h·m²)]	0,0089