



Bestimmung der Luftdichtheit von Stahl-Sandwich-Elementen aus Mineralwolle

ROMA FD102



Bestimmung der Luftdichtheit von Stahl-Sandwich-Elementen aus Mineralwolle

ROMA FD102



	mit Schrauben	ohne Schrauben
Fugendurchlasskoeffizient a [$\text{m}^3/(\text{h}\cdot\text{m}\cdot(\text{daPa}))$]	< 0,001	< 0,001
Fugendichtheitsklasse	L1	L1
Luftdurchlässigkeit bei 50 Pa [$\text{m}^3/(\text{h}\cdot\text{m}^2)$]	0,001	0,002